



수신자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경유)
제목 : 2021년 4분기 민방위 비상급수시설(음용수) 라돈 시험성적서

| | | | | | |
|------|------------|------|---------------|------|---------------|
| 검체명 | 민방위 비상급수시설 | 의뢰근거 | 안전총괄과-8692 | 접수번호 | 먹는물조사팀-3943 |
| 채수방법 | 의뢰시료 | 채수일자 | 2021년 11월 25일 | 접수일자 | 2021년 11월 26일 |
| 검사목적 | 정기검사 | 채취장소 | | | |

(단위:Bq/L)

| 시료명 | 시험항목 | 라돈 | 판정 |
|-------------------|------|--------------------|---------|
| | | * 감시기준 148 Bq/L 이하 | |
| 16. 부흥중학교 | | 불검출 | 상기실험확인함 |
| 17. 좌동초등학교 | | 불검출 | 상기실험확인함 |
| 19. 좌2동 현대아파트 | | 10.6 | 상기실험확인함 |
| 20. 벽산2차아파트 | | 58.4 | 상기실험확인함 |
| 23. 대우1차아파트 | | 불검출 | 상기실험확인함 |
| 24. 코오롱아파트(1) | | 109.3 | 상기실험확인함 |
| 25. 경남아너스빌 | | 90.4 | 상기실험확인함 |
| 28. 롯데2차아파트 | | 27.3 | 상기실험확인함 |
| 30. 삼성아파트 | | 73.2 | 상기실험확인함 |
| 35. 해연사 | | 22.8 | 상기실험확인함 |
| 41. 에덴탕 | | 82.4 | 상기실험확인함 |
| 42. 에덴동산타운 | | 5.3 | 상기실험확인함 |
| 44. 어린이놀이터(보훈아파트) | | 26.9 | 상기실험확인함 |
| 45. 대우금사아파트 | | 19.4 | 상기실험확인함 |
| 46. 반송1동 체육공원 | | 9.3 | 상기실험확인함 |
| 47. LIG건영아파트 | | 28.6 | 상기실험확인함 |
| 48. 재송체육공원 | | 8.9 | 상기실험확인함 |
| 49. 신동아아파트 | | 18.2 | 상기실험확인함 |
| 50. 영광그린파크 나동 | | 83.3 | 상기실험확인함 |
| 51. 금수탕 | | 39.7 | 상기실험확인함 |
| 52. 금호아파트 | | 39.0 | 상기실험확인함 |
| 53. 79시영아파트 | | 29.2 | 상기실험확인함 |
| 54. 재송2동 현대아파트 | | 불검출 | 상기실험확인함 |
| 55. 청일탕 | | 40.0 | 상기실험확인함 |

부산광역시보건환경연구원

지방환경연구사 박미희 먹는물조사팀장 곽진

협조자

시행일 2021-12-08

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전화 051-309-2935

전송 051-309-2939

e-Mail

