



수신자 : 부산 해운대구 중동2로 11 (중동, 해운대구청) 해운대구청장
(경유)
제목 : 민방위비상급수시설(음용수) 수질검사 성적서 발급

검체명	민방위비상급수시설(음용수)	의뢰근거	재난안전과-3879	접수번호	먹는물조사팀-430
채수방법	의뢰시료	채수일자	2023년 3월 3일	접수일자	2023년 3월 3일
검사목적	정기검사	채취장소			

(단위:CFU/mL, /100 mL, mg/L)

시험항목	일반세균	총대장균군	분원성대장균군	암모니아성질소	질산성질소	과망간산칼륨소비량	판정
시료명	100이하	불검출	불검출	0.5이하	10이하	10이하	
1.에덴탕	0	불검출	불검출	불검출	2.9	불검출	6개 항목 적합
2.영광그린파크 나동	0	불검출	불검출	불검출	3.9	불검출	6개 항목 적합

끝.

부산광역시보건환경연구원장

지방환경연구사 황진하

먹는물조사팀장 이정규

협조자

시행일

2023-03-10

우) 46616 부산광역시 북구 함박봉로 140번길 120

전화

전송 051-309-2939

e-Mail

